

项目编号：JCDL20191115134

安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换  
采购

招  
标  
文  
件

招标人：安徽工业大学

招标代理机构：安徽金诚工程咨询有限公司

二〇一九年十一月

## 目 录

第一章 招标公告.....	2
第二章 投标供应商须知前附表.....	4
第三章 投标供应商须知.....	7
第四章 政府采购合同格式.....	17
第五章 采购清单及相关要求.....	21
第六章 投标文件技术标格式.....	29
目 录.....	30
一、技术标开标一览表.....	31
二、投标函.....	32
三、货物服务一览表.....	35
四、对商务要求及合同条款的响应.....	37
五、对技术要求的响应.....	38
六、货物服务技术方案.....	39
七、法定代表人身份证明及授权委托书.....	40
八、各类资质证书及其他重要资料.....	41
第七章 投标文件商务标格式.....	42
一、商务标开标一览表.....	43
二、货物服务报价一览表.....	44
第八章 评标办法.....	49

## 第一章 安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购项目 招标公告

安徽金诚工程咨询有限公司受安徽工业大学的委托，现对安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

### 一、项目名称及内容

- 1、项目编号：JCDL20191115134
- 2、项目名称：安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购
- 3、项目单位：安徽工业大学
- 4、资金来源：财政资金
- 5、项目预算：25 万元
- 6、最高限价：25 万元
- 7、标段（包别）划分：本项目共分一个包别。

### 二、投标供应商资格

- 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的条件；
- 2、本项目不接受联合体投标；
- 3、具备有效期内的消防设施工程专业承包二级及以资质或消防设施工程设计与施工二级以上（含二级）资质；
- 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标供应商：
  - （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
  - （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
  - （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
  - （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
  - （5）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

- 5、已从代理机构处获取招标文件；

### 三、报名及招标文件发售办法

- 1、招标文件发售时间：即日起至 2019 年 11 月 27 日 17：30（注：不少

于5个工作日)

2、招标文件价格：每套人民币400元整，招标文件售后不退。

3、报名方式：

(1) 单位介绍信（注明报名人及联系电话、电子邮箱及所报包别）

(2) 营业执照复印件

(3) 单位代表的有效身份证复印件

以上报名资料使用A4纸张，加盖公章并装订成册，报名资料不退还。

#### 四、开标时间及地点

1、开标时间：2019年12月10日上午9:00

2、开标地点：安徽金诚工程咨询有限公司开标室（马鞍山市花山区汇金广场4#楼八层，江东大道与雨山路交叉口西南角）

3、投标文件提交截止时间：2019年12月10日上午8:30至9:00

五、投标截止时间：同开标时间

#### 六、联系方法

1、项目单位：安徽工业大学

地址：安徽省马鞍山市花山区湖东路59号 邮编：243000

联系人：郭杨

电话：0555-2311542

2、招标代理机构：安徽金诚工程咨询有限公司

地址：马鞍山市花山区汇金广场4#楼八层 邮编：243000

项目联系人：高邦衡 陶金晶

电话：0555-2376008

#### 七、其它事项说明

1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2、报名及获取招标文件时间期限：同招标文件发售时间

八、公告期限：本项目公告期限为5个工作日。

九、投标保证金缴纳账户（本项目不收取投标保证金）

## 第二章 投标供应商须知前附表

序号	内容
1	项目名称：详见招标公告 项目编号：详见招标公告
2	招标人：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 电话：详见招标公告
3	招标代理机构：详见招标公告 招标代理机构地址：详见招标公告 网址：详见招标公告
4	投标有效期：投标截止时间后 90 天
5	投标文件递交至：详见招标公告 投标文件递交时间：详见招标公告 联系人：详见招标公告 联系电话：详见招标公告
6	开标地点：详见招标公告 开标时间：详见招标公告
7	投标供应商是否需要交纳投标保证金： <input type="checkbox"/> 需要； <input checked="" type="checkbox"/> 不需要； 户名、开户行、账号、金额：详见招标公告 投标保证金有效期：同投标有效期 其他要求：详见招标文件
8	本项目是否交纳履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否 履约保证金：中标金额的 10%。交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。中标人须在合同签订前汇入招标人指定的银行账户，否则视为放弃成交资格（招标人不提供单位银行账户信息的除外）。合同履行完毕、验收合格后 30 日内退还。
9	本项目是否允许采购进口产品： <input type="checkbox"/> 是； <input checked="" type="checkbox"/> 否
10	本项目是否接受分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）参与投标： <input type="checkbox"/> 是； <input checked="" type="checkbox"/> 否； 若本项目接受分公司（或其他不具有法人资格的分支机构）参与投标，分公司（分支机构）的负责人视同法定代表人；分公司（分支机构）上级单位缴纳的投标保证金，视同投标供应商缴纳。
11	本项目是否交纳采购代理服务费： <input checked="" type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 否 1、中标候选人被确定为中标人后，须在领取中标通知书之日起 3 个工作

	<p>日内向安徽金诚工程咨询有限公司支付招标代理服务费。</p> <p>2、采购服务费收费以中标金额为计算基数乘以*1.5%后向中标人收取，若应收代理服务费用低于 3000 元，按 3000 元收取。</p>
12	<b>评标方法：综合评分法</b> ，详见“第八章 评标办法”
13	投标文件数量：正本 1 本，副本 3 本。
14	建设地点：安徽工业大学；
15	签订合同地点：安徽工业大学；
16	<p>本项目是否分包：<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>本项目共分 2 个包，投标供应商可根据“投标供应商资格条件”选择一个包或多个包进行投标。</p>
17	踏勘现场：招标人不组织统一踏勘现场的活动，投标供应商经招标人同意后自行踏勘现场。如投标供应商不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由投标供应商自行承担。
18	本项目预算金额及最高限价：详见招标公告，资金已落实。
19	<p>评审过程中，评委会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（合理的时间由评委会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>投标供应商投标时，自行决定是否另行携带投标报价合理性的证明材料，投标供应商单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。</p>
20	免费质保期：招标文件中所提免费质保期是针对投标供应商提供的所有货物的所有组成要件，包括所有设备、软件、备品备件、辅材、零配件、易损件等，招标文件有特别规定的除外。
21	<p>1、依据财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定：</p> <p>1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）参加本项目投标，对本企业生产或提供服务的产品进行价格扣除，中型企业产品的价格给予 3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>1.2 中小企业参加本项目投标，对所投其他制造商生产的产品（只限货</p>

	<p>物)中为中小企业产品的部分进行价格扣除, 中型企业产品给予 3%的价格扣除, 小型、微型企业产品给予 6%的价格扣除。</p> <p>2、参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业产品投标声明函》及《中小企业声明函》, 并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。</p> <p>3、根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号), 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时, 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 不再提供《中小企业声明函》。</p> <p>4、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 提供 141 号文规定的《残疾人福利性单位声明函》, 不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。</p> <p>5、本项目将对排名第一的中标候选人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》, 随评审结果一并公示。</p> <p>6、投标供应商对中小企业声明函真实性负责。如参加本项目的其他投标供应商针对中标人提供的中小企业声明函的真实性提出质疑, 被质疑投标供应商应当在招标人或采购代理机构规定的时间(5 个工作日)内, 提供企业所在地的县级(含)以上中小企业主管部门的认定材料证明其声明的真实性, 否则招标人有权取消其中标资格。</p>
22	<p>本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”, 包括本数; 所称的“不足”, 不包括本数; 如有其它特别说明, 按特别说明执行。</p>
23	<p>本文件所称的“营业执照”包括: 营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书; 如有其它特别说明, 按特别说明执行。</p>

## 第三章 投标供应商须知

### (一) 总 则

#### 1、适用范围

1.1 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章制订。

1.2 本招标文件适用于本次招标采购所述货物及相关服务的招标投标。

2、采购需求：详见“第五章 采购清单及相关要求”。

#### 3、合格投标供应商的条件

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定及本项目要求。

3.2 其他条件：详见招标公告。

3.3 由于政府采购项目的差异性，投标供应商在参与具体政府采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资质要求。

3.4 已从代理机构处获取招标文件。

3.4.1 凡符合规定条件的中国境内投标供应商有意参加投标的，请按招标公告要求获取招标文件；

3.4.2 投标供应商未从代理机构处获取招标文件而从其它途径获取招标文件的，其递交的投标文件无效。

#### 4、投标费用

4.1 本次采购采取公开招标方式，安徽金诚工程咨询有限公司（以下简称“金诚公司”）是否收取采购代理服务费，详见投标供应商须知前附表。

4.2 投标供应商应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，金诚公司和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、投标风险

5.1 投标供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。



5.2 投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

如果没有按照招标文件要求提交全部资料,或没有对招标文件做出实质性响应,其风险应由投标供应商自行承担。

5.3 投标供应商所提供的资料(包括复印件、影印件)必须清晰,如因提供的资料难以辨认,其风险由投标供应商自行承担。

6、投标供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况,包括但不限于以下各项:

6.1 本次投标货物的生产、销售、安装调试(试运行)、验收、维修维护等有关国家标准及行业标准;

6.2 国家、安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定;

6.3 招标人的相关场地情况、基础建设等情况及相关设计标准;

6.4 本招标文件不再对上述情况进行描述。

7、金诚公司对招标人拖欠中标人合同款不承担任何连带或非连带的责任,任何情况下,中标人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对招标人主张或要求。

9、投标供应商之间如果存在下列情形之一的,不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标,如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目投标,其投标将被全部拒绝:

8.1 法定代表人(负责人)为同一个人的;

8.2 母公司、全资子公司及其控股公司;

8.3 总公司与其分公司(分支机构)同时参加投标的;

8.4 同一总公司下的多家分公司(分支机构)同时参加投标的;

8.5 法律和行政法规规定的其他情形。

9、关于联合体投标:本次招标是否允许由两个以上投标供应商组成一个联合体以一个投标供应商身份共同投标,详见招标公告。

10、因本次招投标活动产生的一切纠纷(包括合同纠纷),有关各方应友好协商

解决，协商不成，则向马鞍山仲裁委员会申请仲裁。

11、本招标文件不做电子签名。

12、本招标文件最终解释权属于招标人、金诚公司。

## (二) 招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标供应商须知前附表

第三章 投标供应商须知

第四章 政府采购合同格式

第五章 采购清单及相关要求

第六章 投标文件技术标格式

目录

技术标开标一览表

投标函

货物服务一览表

对商务要求及合同条款的响应

对技术要求的响应

货物服务技术方案

法定代表人身份证明及授权委托书

各类资质证书及其他重要资料

第七章 投标文件商务标格式

商务标开标一览表

货物服务报价一览表

第八章 评标办法

1.2 招标人根据本节第 2 条和第 3 条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分，对招标人和投标供应商起约束作用。

1.3 投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等（包括招标文件修改和招标文件澄清），若投标供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

## 2、招标文件的澄清

2.1 无论出于何种原因，金诚公司可主动地或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改，投标供应商应主动上网查询。金诚公司不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.2 招标文件的澄清将在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在中国政府采购网、安徽省招标投标信息网、高校 e 采安徽工业大学网公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

## 3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

3.2 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

### （三）投标文件的编制

1、投标文件必须使用简体中文，投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评委会会有权不接受。

2、除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 3、投标文件的编制要求

3.1 投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作并

装订成册，为节约和环保，建议投标文件双面打印。

3.2 投标文件技术标采用胶装，商务标可不采用胶装，牢固装订成册。

3.3 投标文件应编排目录、标明连续页码。

3.4 投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

#### 4、投标内容填写说明

4.1 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或评委查找不到有效文件是投标供应商的风险。

4.2 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其任何资料进一步审查的要求。

4.3 《开标一览表》是在开标仪式上唱标的内容，按格式填写、统一规范。

4.4 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，可能会导致投标被拒绝。

#### 5、投标报价

5.1 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。投标供应商在填写总投标价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

5.2 投标文件的货物服务一览表上应根据投标文件格式要求清楚地标明投标货物服务的名称、品牌、规格型号/版本号、制造商/服务提供商、产地、数量和单位，货物服务报价一览表上应根据投标文件格式要求清楚地标明投标货物服务的名称、数量、单位、单价、合价和总投标价。如果投标供应商在投标文件中没有列明货物服务的数量、品牌、规格型号/版本号、制造商/服务提供商、产地，一旦中标，招标人有权进行指定且价格不作调整，投标供应商不得以投标文件中未详细列明为由而拒绝。每种货物服务只允许有一个报

- 价。任何有选择的投标方案和报价将不予接受。
- 5.3 总投标价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。货物服务报价一览表中标明的单价应为履行合同的固定单价，不得以任何理由予以变更。总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括硬件、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、软件开发设计费、技术支持费、安装调试费、施工费、拆卸费、检测费、保险费、运输费、质保期内的维护维修费、软件升级费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。
- 5.4 投标供应商须清楚地报出采购清单中的每一项货物的合理价格，不得以免费赠送或将一种货物价格包含在其他货物价格为由而报出不合理价格。**
- 5.5 总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容（但为全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施除外，如投标文件中未列明这些设施或措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中），否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。
- 5.6 投标供应商应负起审慎调查的责任，总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和招标人违约的情况外，不得以投标文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。
- 5.7 除招标文件中明确由招标人提供的货物/工程/服务/零部件外，投标供应商不得将招标文件所要求的内容列为选购项，否则，评标时将把这部分价格计入其总投标价，但在授予合同时，这部分价格将从其中标价格中扣除而不予支付。
- 5.8 投标供应商不得将从第三方采购设备的随机备品、备件列为需要另行收费的备品、备件，否则在授予合同时将从投标价格中扣除这部分费用，但在计算

评标价时这部分费用将不予扣除。

5.9 投标供应商应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标供应商在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

**5.10 本项目预算金额和最高限价：见招标文件。**

6、投标保证金：本次招标是否需要交纳投标保证金，详见投标供应商须知前附表。

7、在特殊情况下，招标人可与中标人协商延长投标文件的有效期。招标人延长有效期的要约将通过中国政府采购网、安徽省招标投标信息网、高校 e 采安徽工业大学网予以公示。在七日内，若中标人没有提出书面异议，视为同意招标人的要求。中标人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的中标人不能修改招标文件的其他实质性内容。

8、投标文件的正本和副本

8.1 如本项目要求提交纸质投标文件，纸质投标文件按照要求制作、装订。

8.1.1 按照投标供应商须知前附表规定的数量提交投标文件正、副本。

8.1.2 每份投标文件须清楚地标明“投标文件技术标正本”、“投标文件商务标正本”、“投标文件技术标副本”或“投标文件商务标副本”字样。如投标供应商投标多个包别，投标文件技术标可以合并编制，投标文件商务标也可以合并编制，但投标文件技术标和商务标必须分开封装。

8.2 投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印。

**8.3 投标文件不论是书写、打印或复制、扫描、影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由投标供应商承担。**

8.4 投标供应商递交的投标文件（包括正本、所有副本）不退还，请投标供应商

自行做好备份。（适用纸质投标文件）。

8.5 投标文件正本与副本应当一致，若发现正本与副本不一致以正本为准。因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或废标等不利后果由投标供应商承担。

#### 9、投标文件的签署、盖章

9.1 在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标供应商盖章的地方，投标文件都必须盖投标供应商统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由投标供应商法定代表人或其委托代理人签字的地方，投标文件都必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

9.1.1 招标文件中明确要求盖章的，投标供应商必须加盖投标供应商统一对外的公章。在有授权文件表明投标专用章法律效力等同于投标供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

9.2 投标文件如有修改错漏处，必须由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签名。

#### 10、投标文件的密封

10.1 纸质投标文件按照下列要求密封：投标文件应装订成册并封装。投标供应商应将技术标和商务标分开封装，并在每个密封袋上标注项目名称、项目编号、投标供应商名称、技术标（商务标）。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有投标供应商公章或法定代表人（或其委托代理人）签名（章）。

### （四）投标文件的递交

1、投标供应商应按照招标文件规定递交投标文件，并由法定代表人或其委托代理人递交投标文件并签字（投标供应商应在投标文件中，提供签字人为投标供应商法定代表人或其委托代理人的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

2、投标供应商法定代表人或其委托代理人递交投标文件时，应向金诚公司提供

有效期内的居民身份证原件核验。

3、投标供应商法定代表人或其委托代理人递交投标文件时，出现下列情形之一时，投标文件不予接收：

- 3.1 在招标文件规定的投标截止时间之后递交投标文件的；
- 3.2 投标文件未按照招标文件规定密封的；
- 3.3 未按照招标文件要求提交有效期内的居民身份证原件；
- 3.4 法律法规和招标文件规定不应当接收的其他情形。

### （五）开标

1、开标。金诚公司将在规定的时间、地点组织公开开标。

2、唱标

2.1 由投标供应商代表或监督人员检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封。

2.2 宣读包括投标供应商名称、总投标价以及金诚公司认为需要的其他内容。

3、金诚公司对开标过程进行记录。

### （六）评标

详见“第八章 评标办法”

### （七）推荐中标候选人和授予合同

1、推荐中标候选人

1.1 评委会将向招标人推荐 1-3 名中标候选人。

2、确定中标人及合同的签订

2.1 招标人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2 金诚公司自招标人确定中标人之日起 2 个工作日内发布中标公告，投标供应商主动登录中国政府采购网、安徽省招标投标信息网、高校 e 采安徽工业大学网站查询。**自中标公告发布之日起，金诚公司向中标人发出中标通知书。中标人应主动到金诚公司领取，金诚公司不再另行通知。**

2.3 履约保证金：签订合同前，中标人需按照“投标供应商须知前附表规定”向



招标人交纳履约保证金。合同履行完毕、验收合格后三十日内退还。

#### 2.4 合同签订、见证：

2.4.1 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起十日内签订采购合同。

2.4.2 合同一式陆份（建议正反页打印），在甲、乙双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并报安徽金诚工程咨询有限公司见证。甲方三份、乙方一份、代理机构二份、校招标办一份、批准本项目预算部门一份。。

2.4.3 招标人在签订合同时或履约过程中，经批准本项目预算的财政部门同意，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的 10%。

### （八）质疑与投诉

1、本项目质疑、投诉的处理依据《安徽省政府采购供应商质疑处理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）。

2、已依法获取招标文件的潜在投标供应商对招标文件的质疑，应在《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）规定的时间内，向招标人、代理机构提出。

2.1 潜在投标供应商对招标文件的质疑应通过书面形式对招标文件提出质疑。

2.2 对招标文件提出质疑的时间超过规定时限的，不予受理。

3、参与投标的投标供应商对采购过程、中标结果有质疑的，应当在中标公告发布之日起 7 个工作日内向招标人、代理机构书面提出。

3.1 质疑应以书面形式实名提出，投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下内容：

（一）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

3.2 投标供应商书面质疑应在工作时间(周一至周五,上午 8:00-12:00,下午 14:30-17:30,节假日休息)向本项目采购代理机构提出。

联系部门：督查部

联系电话：0555-5200310

通讯地址：马鞍山市雨山区印山东路 2009 号（印山东路与湖东中路交叉口）  
汇通大厦主楼七楼

- 4、投标供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购程序提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，招标人、代理机构有权不予受理。
- 5、投标供应商未在规定时间内提出的质疑，招标人、代理机构不予受理。投标供应商不符合要求的质疑应在质疑期内及时补充完整，否则按质疑不成立处理。
- 6、质疑投标供应商是指参与所质疑项目采购活动的投标供应商，未参加投标活动的投标供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的投标供应商所提出的质疑，招标人、代理机构有权不予受理。

#### （九）保密和披露

- 1、投标供应商自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。
- 2、招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
- 3、招标人在认为适当时或任何第三者向招标人提出要求（书面或其他方式）时，招标人无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标产品的有关信息以及合约条款等。
- 4、招标人或金诚公司在发布中标公告时，有权对中标人所报主要货物（设备）的名称、规格型号、数量、单价等内容进行公告。

## 第四章 政府采购合同格式

安徽工业大学（以下简称“甲方”）和\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）同意在安徽金诚工程咨询有限公司的见证下，按下述条款和条件签订本合同。

### 1、合同文件

1.1 下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出的文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

①招标文件（安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购，项目编号：JCDL20191115134）；

②乙方的投标文件

③附件：安徽金诚工程咨询有限公司在招标期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；安徽金诚工程咨询有限公司发出的中标通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.2 甲方招标文件、乙方投标文件、中标通知书均作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。在实际履行过程中，本合同及各附件的适用顺序如下：

①各附件规定有抵触，但本合同有规定的，按本合同执行；

②各附件有抵触的，且本合同没有规定的，按甲方招标文件执行；

③甲方招标文件未规定的，按乙方投标文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与招标文件的规定相一致。

3、合同内容：详见招标文件及投标文件。

4、合同总金额、服务地点、工期、免费质保期

4.1 合同总金额为（人民币大写）\_\_\_\_\_元。

4.2 服务地点：安徽工业大学。

4.3 工期：自合同签订之日起\_\_\_日内交货并安装调试完毕。

4.4 免费质保期：对本项目提供\_\_\_年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。乙方保证所供货物和服务完全符合本合同规定的规格、性能，货物和服务质量及要求满足相关标准。免费质保期内软件免费升级，终身免费使用。

5、合同清单：详见投标文件。

6、付款方式：乙方供货并安装调试完毕，经甲方验收合格且收到乙方正规发票之日起 30 日内支付合同总金额的 95%；免费质保期满后无质量及售后服务

问题且收到乙方正规发票，30日内甲方支付合同总金额的5%。

#### 7、货物来源的证明材料

乙方保证所有货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时向甲方提供货物的相关证明材料。

#### 8、违约责任：

8.1 甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

8.2 乙方实施下列行为之一的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。经甲方同意继续履行合同的，甲方可从应支付给乙方的合同款中获得经济上的赔偿金，其标准为每逾期一天，按合同总金额的万分之三计算。

①乙方未按合同约定的时间供货完毕；

②乙方送交的货物、软件、服务经验收不合格，或验收后出现质量问题。

8.3 因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

8.4 如果乙方不履行售后服务承诺，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

8.5 上述违约金、赔偿金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

8.6 由于不可抗力原因使乙方延迟供货，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

#### 9、其他约定：

9.1 签订合同前，乙方须将营业执照原件、相关资质证书原件、从业人员资格证书原件交甲方查验。

9.2 乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应

经甲方或有关部门的验收认可。

9.3 甲方确认乙方在合同签订前已按照招标文件规定交纳了履约保证金。合同履约完毕，验收合格后 30 日内甲方退还履约保证金。

9.4 若乙方不能按招标文件中所要求的时间到场并解决问题，则甲方对乙方进行考核，每有一次扣除履约保证金¥1000 元，超过 3 次响应或解决问题不及时，甲方有权扣除全部履约保证金并终止合同。

10、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

11、争议的解决方式：与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会进行裁决。

12、合同一式陆份（建议正反页打印），在甲、乙双方签字、盖章（含骑缝章）后生效，并报安徽金诚工程咨询有限公司见证。甲方三份、乙方一份、代理机构二份、校招标办一份、批准本项目预算部门一份。。

甲方：	乙方：
通讯地址：	通讯地址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：0555-	电话：
传真：0555-	传真：
	开户银行：
	账号：

甲 方：

乙 方：

见 证 方：

单位盖章：

单位盖章：

单位盖章：

代表签字：

代表签字：

代表签字：

签订时间：2019 年 月 日

## 第五章 采购清单及相关要求

## 一、采购清单

## 一、振华图书馆7层机房

序号	设备名称	技术要求	单位	数量
1	GQQ120/2.5EI	含:单瓶组箱体1只;120L钢瓶、虹吸管、容器阀、压力表各1只;电磁启动器、气启动器、压力信号发生器各1只;不锈钢连接软管1支;控制气管1套;箱体喷头1只;接线柱1只.柜式七氟丙烷气体灭火装置	套	9
2	HFC-227ea	七氟丙烷药剂	千克	1080
3	机械泄压口	有效泄压面积0.25m <sup>2</sup> ,墙体开洞尺寸810*410	只	3
4	机械泄压口	有效泄压面积0.12m <sup>2</sup> ,墙体开洞尺寸810*410	只	1
5	点型光电感烟探测器	分布智能型,电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。 使用环境温度: -10℃ ~ +50℃ • 监视电流: <0.35mA • 使用环境湿度: ≤95% RH (不凝露) • 报警电流: <0.8mA • 总线工作电压: DC24V 脉动电压 • 保护面积: 60 m <sup>2</sup> • 风速: <5m/s • 线制: 两总线,无极性 • 报警确认灯: 红色,巡检闪亮,报警常亮 (EI6012) 红色,报警常亮。(6012N/S/H 巡检指示灯绿色闪亮) • 总线长度: ≤2000m • 颜色: 依爱白 • 外壳护等级: IP30	只	15
6	点型感温火灾探测器	分布智能型,电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。 •使用环境温度: -10℃~+50℃ •监视电流: <0.35mA •使用环境湿度: ≤95%RH (不凝露) •报警电流: <0.8mA •总线工作电压: DC24V 脉动电压 •保护面积: 20m <sup>2</sup> •动作温度: 56℃~66℃ (出厂设置为56℃) •线制: 两总线,无极性 •报警确认灯: 红色,巡检闪亮,报警常亮(6013) 红色,报警常亮。(6013N/H 巡检指示灯绿色闪亮) •总线长度: ≤2000m	只	15

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•颜色：依爱白</li> <li>•外壳防护等级：IP30</li> </ul>		
7	探测器底座	配套	只	30
8	气体灭火控制器	壁挂式，4个灭火分区，1个报警回路满载80点，联网功能，含备电 <ul style="list-style-type: none"> <li>•交流输入电压：220V±15%，50Hz±1%</li> <li>•交流输入功率：≤100W</li> <li>•直流备电：DC24V/5Ah，全密封免维护蓄电池</li> <li>•使用环境温度：0℃~40℃；</li> <li>•相对湿度：≤95%（不凝露）</li> <li>•容量：4区（可选）；回路容量≤160点</li> <li>•24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A）</li> <li>•总线长度：≤1500米</li> <li>•外形尺寸：500mm×340mm×111mm</li> </ul>	只	1
9	紧急启停按钮	编码型 <ul style="list-style-type: none"> <li>•工作电压：DC16~32V；</li> <li>•适用温度：-10℃~50℃</li> <li>•外形尺寸：86×86×48mm</li> <li>•重量：128g</li> </ul>	只	5
10	放气指示灯	配套 <ul style="list-style-type: none"> <li>•工作电压：DC22~28V；</li> <li>•工作电流：&lt;280mA</li> <li>•适用温度：-10℃~50℃；</li> <li>•湿度：≤95%RH</li> <li>•外形尺寸：300×120×26</li> <li>•重量：305g</li> </ul>	只	5
11	火灾声光报警器	编码型 <ul style="list-style-type: none"> <li>•使用环境温度：-10℃~55℃；</li> <li>•相对湿度：≤95%RH（不凝露）</li> <li>•电源电压：DC24V</li> <li>•动作电流：≤75mA（平均值）</li> <li>•报警声压级：距正前方3m处≥75dB（A计权）；</li> <li>•变调周期：1.5s~2.5s</li> <li>•基本闪光频率：60~90次/分</li> <li>•线制：电源（无极性）</li> <li>•外形尺寸：直径100mm、高55.5mm（不含底座）</li> <li>•重量：104g±5%（不含底座）</li> <li>•外壳防护等级：IP30</li> </ul>	只	10
12	声光底座	编码型	只	10
13	火灾报警控制器（联动型）	壁挂式，10路总线控制，带6路专线，带打印功能，联网功能，含备电 <ul style="list-style-type: none"> <li>•使用环境温度：0℃~40℃；</li> <li>•相对湿度：≤95%（不凝露）</li> <li>•交流输入电压：220V±50Hz±%</li> <li>•交流输入功率：≤100W</li> </ul>	台	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>•直流备电：DC24V5Ah,全密封免维护蓄电池</li> <li>•回路最大容量：242个编址点；最大总容量：484个编址点</li> <li>•多线联动输出：7组（其中1组用于声光报警输出）</li> <li>•总线联动按键：32个</li> <li>•总线长度：≤2000m</li> <li>•外形尺寸：565mm×400mm×125mm</li> </ul>		
14	协议转换器	配套	块	1
15	钢制甲级防火门	钢制甲级防火门，含旧门拆除	平方米	9
16	信号线	ZR-BVR2*1.5	米	187
17	信号线	ZR-RVVP4*1.0	米	890
18	信号线	ZR-RVVP2*1.0	米	1489
19	管材	KBG25，国标	米	2566
20	辅材及配套	为使本系统完整运行、满足消防规范和验收所需一切辅材和配套工作， <b>免费提供所投货物以及招标人所有同品牌设备的数据接口规范和协议，并配合招标人实现与现有消防控制综合管理平台无缝数据对接，所需增加的设备、模块和费用包含在本次报价中。</b>	项	1

## 二、振华图书馆一层高压配电室

序号	设备名称	技术要求	单位	数量
1	GQQ120/2.5EI	含:单瓶组箱体1只;120L钢瓶、虹吸管、容器阀、压力表各1只;电磁启动器、气启动器、压力信号发生器各1只;不锈钢连接软管1支;控制气管1套;箱体喷头1只;接线柱1只.柜式七氟丙烷气体灭火装置	套	7
2	HFC-227ea	七氟丙烷药剂	千克	840
3	机械泄压口	有效泄压面积0.1m <sup>2</sup> ,墙体开洞尺寸410*410	只	1
4	机械泄压口	有效泄压面积0.25m <sup>2</sup> ,墙体开洞尺寸810*410	只	1
5	防火风口	阀体1200*1200*400mm,含墙体开洞、70℃防火阀、旧设备拆除等	套	6
6	点型光电感烟探测器	分布智能型,电子编码,内置CPU,指示灯360度可见。 使用环境温度: -10℃ ~ +50℃ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 监视电流: &lt;0.35mA</li> <li>• 使用环境湿度: ≤95% RH (不凝露)</li> <li>• 报警电流: &lt;0.8mA</li> <li>• 总线工作电压: DC24V 脉动电压</li> <li>• 保护面积: 60 m<sup>2</sup></li> <li>• 风速: &lt;5m/s</li> </ul>	只	8



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 线制：两总线，无极性</li> <li>• 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮（EI6012）红色，报警常亮。（6012N/S/H 巡检指示灯绿色闪亮）</li> <li>• 总线长度：≤2000m</li> <li>• 颜色：依爱白</li> <li>• 外壳护等级：IP30</li> </ul>		
7	点型感温火灾探测器	<p>分布智能型，电子编码，内置 CPU，指示灯 361 度可见。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•使用环境温度：-10℃~+50℃</li> <li>•监视电流：&lt;0.35mA</li> <li>•使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）</li> <li>•报警电流：&lt;0.8mA</li> <li>•总线工作电压：DC24V 脉动电压</li> <li>•保护面积：20m</li> <li>•动作温度：56℃~66℃（出厂设置为 56℃）</li> <li>•线制：两总线，无极性</li> <li>•报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮（6013）红色，报警常亮。（6013N/H 巡检指示灯绿色闪亮）</li> <li>•总线长度：≤2000m</li> <li>•颜色：依爱白</li> <li>•外壳防护等级：IP30</li> </ul>	只	8
8	探测器底座	配套	只	16
9	气体灭火控制器	<p>壁挂式，4 个灭火分区，1 个报警回路满载 80 点，联网功能，含备电</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•交流输入电压：220V±15%，50Hz±1%</li> <li>•交流输入功率：≤100W</li> <li>•直流备电：DC24V/5Ah，全密封免维护蓄电池</li> <li>•使用环境温度：0℃~40℃；</li> <li>•相对湿度：≤95%（不凝露）</li> <li>•容量：4 区（可选）；回路容量≤160 点</li> <li>•24V 电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达 3A）</li> <li>•总线长度：≤1500 米</li> <li>•外形尺寸：500mm×340mm×111mm</li> </ul>	只	1
10	紧急启停按钮	<p>编码型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•工作电压：DC16~32V；</li> <li>•适用温度：-10℃~50℃</li> <li>•外形尺寸：86×86×48mm</li> <li>•重量：128g</li> </ul>	只	3
11	放气指示灯	<p>配套</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•工作电压：DC22~28V；</li> <li>•工作电流：&lt;280mA</li> <li>•适用温度：-10℃~50℃；</li> <li>•湿度：≤95%RH</li> <li>•外形尺寸：300×120×26</li> <li>•重量：305g</li> </ul>	只	3

12	火灾声光报警器	编码型•使用环境温度：-10℃~55℃； •相对湿度：≤95%RH(不凝露) •电源电压：DC24V •动作电流：≤75mA（平均值） •报警声压级：距正前方 3m 处≥75dB（A 计权）； •变调周期：1.5s~2.5s •基本闪光频率：60~90 次/分 •线制：电源（无极性） •外形尺寸：直径 100mm、高 55.5mm（不含底座） •重量：104g±5%（不含底座） •外壳防护等级：IP30	只	6
13	声光底座	编码型	只	6
14	钢制甲级防火门	钢制甲级防火门，含旧门拆除	平方米	10
15	协议转换器	配套	块	1
16	信号线	ZR-BVR2*1.5	米	100
17	信号线	ZR-RVVP4*1.0	米	300
18	信号线	ZR-RVVP2*1.0	米	500
19	管材	KBG25，国标	米	900
20	辅材及配套	为使本系统完整运行、满足消防规范和验收所需一切辅材和配套工作， <b>免费提供所投货物以及招标人所有同品牌设备的数据接口规范和协议，并配合招标人实现与现有消防控制综合管理平台无缝数据对接，所需增加的设备、模块和费用包含在本次报价中。</b>	项	1

**注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。**

**2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**3、投标供应商提供的相关技术证明文件（第三方检验报告或产品使用说明书或产品彩页或官网截图）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为第三方检验报告、产品使用说明书、产品彩页、官网截图。**

**4、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足**

的技术参数的要求。

5、本项目“火灾报警控制器（联动型）”为核心产品。

6、用“★”标注的内容为不允许负偏离的实质性要求和条件(如果招标文件中有标注“★”的技术参数)。

## 二、商务要求

(本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件)

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、技术支持：

2.1 中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

2.2 中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间中标人所发生的或中标人施工场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给招标人造成的损失。

2.3 如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货安装等相关工作必须由新组建的公司按投标文件承担相应的义务。

2.4 中标人须根据招标人的要求免费深度开放系统接口以及预留必要的开放接口，以满足招标人实现系统后期扩容和与其他系统做对接。

2.5 本系统软件开发的相关知识产权为招标人所有，中标人必须预留必要的二次开发接口，质保期内招标人有权在此基础上进行必要的二次开发升级和整合，中标人须为系统二次开发提供免费的技术支持。

2.6 本项目系统与其它系统对接所涉及其它系统接口开放问题均由招标人负责免费协调解决，中标人负责实施。

2.7 中标人须确所有软件无版权纠纷，对因此可能引发的相关法律责任，由中标人全部承担。

2.8 投标供应商须免费提供所投货物以及招标人所有同品牌设备的数据接口规范和协议，并配合招标人实现与现有消防控制综合管理平台无缝数据对接，

所需增加的设备、模块和费用包含在本次报价中，不得以任何理由和方式设置障碍。

3、质保及售后服务：

3.1 中标人须对本项目提供至少 **3** 年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。软件质保期内免费升级服务。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

3.2 中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.3 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 **1 小时** 内到达现场，**2 小时** 内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供采购单位使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

3.4 若中标人不能按招标文件中所要求的时间到场并解决问题，则招标人对中标人进行考核，每有一次扣除履约保证金 **¥1000 元**，超过 **3 次** 响应或处置问题不及时，招标人有权向中标人索赔双倍履约保证金并终止合同。

4、工期：自合同签订之日起 **25** 日内交货并安装调试完毕。

5、供货及服务地点：安徽工业大学

6、验收：

6.1 招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

6.2 货物在验收时，投标供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构

出具的检验报告等) 等文件汇集成册交付招标人和应由中标人提供的必要文件。

6.3 中标人应根据招标人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件, 包含在相应的设备之中。

6.4 所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由中标人提供。

6.5 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后, 招标人对其进行全面的测试, 对测试中暴露出来的问题, 中标人应及时进行整改, 系统最终测试完毕经验收合格后, 招标人应向中标人签发最终验收证明。

6.6 中标人应向招标人提供安装调试过程中的各种文档资料, 以便招标人今后能掌握操作和维护方法。

6.7 投标供应商须对采购人原有设备设施做好成品保护, 造成任何损失均由投标供应商予以赔偿。

7、项目实施完成后, 中标人聘请具有消防部门认证的第三方检测单位开展第三方检测工作, 并出具第三方检测报告, 检测不合格招标人不予验收通过。(费用含在总报价中)

8、付款方式: 中标人供货并安装调试完毕, 经招标人验收合格且收到中标人正规发票之日起 30 日内支付合同总金额的 95%; 免费质保期满后无质量及售后服务问题且收到中标人正规发票, 30 日内招标人支付合同总金额的 5%。

## 第六章 投标文件技术标格式

项目名称：安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换  
采购

项目编号：JCDL20191115134

# 投 标 文 件

技术标

投标供应商名称：\_\_\_\_\_

日期：2019年 月 日

## 目 录

一、技术标开标一览表·····	(页码)
二、投标函·····	(页码)
三、货物服务一览表·····	(页码)
四、对商务要求及合同条款的响应·····	(页码)
五、对技术要求的响应·····	(页码)
六、货物服务技术方案·····	(页码)
七、法定代表人身份证明及授权委托书·····	(页码)
八、各类资质证书及其他重要资料·····	(页码)

### 一、技术标开标一览表

项目名称	安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购
项目编号	JCDL20191115134
工期	自合同签订之日起___日内交货并安装调试完毕。
免费质保期	对本项目提供___年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。

**注：**

- 1、技术标开标一览表内容与投标文件中内容不一致的以技术标开标一览表为准。
- 2、《技术标开标一览表》是在开标仪式上唱标的内容，按格式填写、统一规范。如未按以上格式填写，评委会会有权做出无效标处理。

投标供应商盖章：

日期：2019年 月 日



## 二、投标函

致：安徽工业大学：

安徽金诚工程咨询有限公司：

根据贵方“安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购”  
(JC DL20191115134)招标文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照招标文件中的要求进行报价，提供所需的货物及一切相关服务。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，我方承诺如投标保证金未在招标文件规定时间前足额到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担。（本项目不收取投标保证金）

3、我方总投标价包含了验收合格交付使用的全部费用，包含了本次招标要求的全部内容和费用。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供最新制造的货物，提供货物制造厂家的原装合格正品，不截留、调换任何配件、部件或其他任何随机配备的附属资料。

（2）保证货物符合国家相关强制性要求及环保要求，严格按照国家标准、行业标准及企业标准安装调试、施工。

（3）保证货物来自合法途径，保证货物是制造厂家的原装合格正品，交货时向招标人提供相关证明材料，进口部件提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（4）提供最新开发的软件，价格不高于市场同期销售价，并向招标人提供软件的相关资料。

（5）保证软件具有自主知识产权。属于外购部分的，保证来自合法途径，并向招标人提供相关证明材料。

（6）在完成软件系统及相关服务的同时，向招标人提供由我方开具的正规发票。

（7）保证用户在使用我方货物或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

(8) 在招标人付款前，向招标人提供由我方开具的正规发票。

(9) 对本项目提供至少 **3** 年的免费质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在投标总报价中。软件质保期内免费升级服务。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

(10) 设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

(11) 如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 **1 小时内** 到达现场，**2 小时内** 解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供采购单位使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

**(12) 若中标人不能按招标文件中所要求的时间到场并解决问题，则招标人对中标人进行考核，每有一次扣除履约保证金¥1000 元，超过 3 次响应或处置问题不及时，招标人有权向中标人索赔双倍履约保证金并终止合同。**

(13) 严格按照投标文件中的响应情况履约，否则我方承担由此引发的一切后果。

#### 5、售后服务：

(1) 我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

(2) 提供货物的制造厂家所提供的所有标准服务。

(3) 无论货物是否由我方制造，发生故障时，招标人有权直接与我方联系，要求我方上门维修，我方不以任何借口推托。

(4) 质保期内的所有安装调试、维修、升级服务都是免费的（招标人人为损坏的除外），超过质保期的维修服务我方只收取成本费用。

6、我方保证货物和服务达到招标文件所要求的所有功能和技术要求。

7、我方保证如对招标文件有任何疑问，都在规定的时间内提出，逾期不针对招标文件提出任何质疑和投诉。

8、我方保证项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间我方所发生的或我方施工场地内发生的或我方原因造成的安全事故，均应由我方负责按有关规定处理善后事宜，并承担给招标人造成的损

失。

9、我方对所提供的免费质保期与技术标开标一览表所报质保期完全一致。

10、我方同意投标供应商须知前附表规定的投标有效期，在此期间，本投标文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

11、我方保证接受招标文件中包括合同条款在内的所有条件，并受其约束，承担法律责任。

12、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

13、我方本次投标所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料的原件。如有虚假或不实之处，我方承担由此造成的一切后果。

14、我方理解贵方无义务必须接受报价最低报价的投标，并有权拒绝所有的投标供应商。

15、我方承诺我方及我方法定代表人或项目经理（项目负责人）都没有行贿犯罪记录，如有不实，中标后你方取消我方中标资格，且我方接受管理部门相关处罚。

16、我公司申明，在参加本次政府采购活动前三年内（从开标之日起追溯），在经营活动中无刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

17、如果本项目招标失败流标，经管理部门批准采用现场转为竞争性谈判方式采购时，我方承诺继续参加谈判，本投标文件视同为谈判响应文件。

18、我公司承诺，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

19、如我公司中标，合同签订前，我公司承诺按招标文件规定缴纳履约保证金。

投标供应商盖章：

日期：2019年 月 日

## 三、货物服务一览表

一、振华图书馆7层机房								
序号	货物服务名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位	备注
1	GQQ120/2.5EI					9	套	
2	HFC-227ea					1080	千克	
3	机械泄压口					3	只	
4	机械泄压口					1	只	
5	点型光电感烟探测器					15	只	
6	点型感温火灾探测器					15	只	
7	探测器底座					30	只	
8	气体灭火控制器					1	只	
9	紧急启停按钮					5	只	
10	放气指示灯					5	只	
11	火灾声光警报器					10	只	
12	声光底座					10	只	
13	火灾报警控制器（联动型）					1	台	
14	协议转换器					1	块	
15	钢制甲级防火门					9	平方米	
16	信号线					187	米	
17	信号线					890	米	
18	信号线					1489	米	
19	管材					2566	米	
20	辅材及配套					1	项	
二、振华图书馆一层高压配电室								
序号	货物服务名称	品牌	规格型号	制造商	产地	数量	单位	备注
1	GQQ120/2.5EI					7	套	
2	HFC-227ea					840	千克	
3	机械泄压口					1	只	

4	机械泄压口					1	只	
5	防火风口					6	套	
6	点型光电感烟探测器					8	只	
7	点型感温火灾探测器					8	只	
8	探测器底座					16	只	
9	气体灭火控制器					1	只	
10	紧急启停按钮					3	只	
11	放气指示灯					3	只	
12	火灾声光警报器					6	只	
13	声光底座					6	只	
14	钢制甲级防火门					10	平方米	
15	协议转换器					1	块	
16	信号线					100	米	
17	信号线					300	米	
18	信号线					500	米	
19	管材					900	米	
20	辅材及配套					1	项	

投标供应商盖章：

**备注：1、表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部货物或服务。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。**

**2、所投为货物的, 对应项填制造商名称, 所投为服务的, 对应项填服务提供商名称。**

#### 四、对商务要求及合同条款的响应

安徽工业大学：

安徽金诚工程咨询有限公司：

经过认真研究安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购：JCDL20191115134 招标文件中所列商务要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列商务要求及合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

序号	招标文件中条款号	招标文件中要求	投标供应商的响应内容	偏离及影响（正偏离/负偏离）
1				
2				
3				
...				

**投标供应商盖章：**

注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，投标供应商均需在“投标供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标供应商响应情况为“符合”。

3、如投标供应商未在上述偏离表中填写内容，视同投标供应商响应情况为“符合”。

## 五、对技术要求的响应

安徽工业大学：

安徽金诚工程咨询有限公司：

经过认真研究安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购：  
JCDL20191115134 招标文件中所列技术要求（包括技术参数、配置、功能等），  
我公司确认，对招标文件所列技术要求，偏离情况见下表。

**技术要求偏离表**

序号	货物服务名称	招标文件中技术要求	投标供应商的响应内容	偏离及影响（正偏离/负偏离/符合）
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

**投标供应商盖章：**

- 注：1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。
- 2、无论正偏离或负偏离或符合，投标供应商均需在“投标供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容。
- 3、投标供应商必须如实填写技术要求偏离表，不得简单地复制招标文件中技术参数的相关内容作为其投标文件的一部分。
- 4、技术要求偏离表必须一一列出招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求，然后一一列明报价货物的技术参数、规格、配置及相关指标，简单地填写“满足”、“完全响应”、“符合”等内容的，评委会作为无效的投标文件处理。
- 5、技术要求偏离表中投标供应商的响应内容低于招标文件要求的，评委会不寻求其他证明材料，直接判定该项技术要求为负偏离。

## 六、货物服务技术方案

### (一) 投标供应商简介

1、简要介绍投标供应商规模实力，包括：

- (1) 公司经营的历史、经验
- (2) 拥有的技术力量

2、主要货物制造商介绍：

3、货物品牌、档次介绍：

4、制造商实力：

5、检测报告：

### (二) 投标供应商针对本项目的实施方案（详细文字描述）：

- 1、具体实施方案
- 2、项目实施的进度计划及流程
- 3、项目实施的质量保证措施
- 4、项目实施过程中与招标人的配合
- 5、成品保护措施等

### (三) 售后服务（详细说明）

投标供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

1、培训计划（投标供应商根据系统应用特点，针对不同阶段、不同对象制定的培训方案的周密性、计划可行性）

2、接到报修后详细的故障响应方案

(1) 从何处维修点派出人员

(2) 如何在承诺的响应时间内赶到现场

(3) 接到报修后，投标供应商详细的故障处理方案

3、投标供应商售后服务能力一览表

投标供应商服务、维修 网点	详细地 址	技术人员名单	固定联系电话	手机



## 七、法定代表人身份证明及授权委托书

八、

### (一) 法定代表人身份证明 (格式)

\_\_\_\_\_(法定代表人姓名)系\_\_\_\_\_(投标供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：\_\_\_\_\_ (盖单位公章)

日期：2019年\_\_月\_\_日

**附：法定代表人身份证正反面**

### (二) 授权委托书 (格式)

本授权书声明：\_\_\_\_\_ (投标供应商名称) 的\_\_\_\_\_ (法定代表人姓名) 代表本公司委托\_\_\_\_\_ (委托代理人的姓名) 为我方的合法代理人，参加“安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购：JCDL20191115134”投标、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字：\_\_\_\_\_(签字或签章)\_\_\_\_\_；

委托代理人签字：\_\_\_\_\_注(电脑打印的姓名不能代替签字)\_\_\_\_\_

投标供应商名称(加盖公章)：\_\_\_\_\_

日期：2019年\_\_月\_\_日

**附：委托代理人身份证正反面复印件**

## 八、各类资质证书及其他重要资料

### （一）投标供应商的各类资质证书

1、营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/社会团体法人登记证书复印件/民办非企业单位登记证书复印件

2、税务登记证（若投标供应商提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）复印件

### 3、资质证书复印件

4、投标供应商依法缴纳税收的相关证明（出具税务部门的相关证明或提供近期<2019年以来任意一个月>的缴款凭证）复印件

5、投标供应商依法缴纳社会保障资金的相关证明（出具相关证明或提供近期<2019年以来任意一个月>的缴款凭证）复印件

6、投标供应商 2018 年度财务报表(财务报表至少包含资产负债表和损益表)复印件（投标供应商成立时间不足一年的，无需提供）

### （二）其他重要资料

1、第三方征信机构出具投标供应商的信用报告复印件或影印件、第三方征信机构在人民银行省级分支行完成企业征信机构备案的网址和截图

2、按照中国相关法律规定制造投标货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书（如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）复印件

3、投标货物的产品第三方检测报告或使用说明书或产品彩页或厂家官网截图等

### （三）需要提交的其他资料

## 第七章 投标文件商务标格式

项目名称：安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换  
采购

项目编号：JCDL20191115134

# 投 标 文 件

商务标

投标供应商名称：\_\_\_\_\_

日期：2019年 月 日

一、商务标开标一览表

项目名称	安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购
项目编号	JCDL20191115134
总投标价	人民币： 大写： _____ 小写： _____元

注：大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标供应商盖章：

日期：2019年 月 日

## 二、货物服务报价一览表

序号	货物服务名称	数量	单位	是否为中小企业的产品（请填写“是”或“否”）	单价（元）	合价（元）
<b>一、振华图书馆7层机房</b>						
1	GQQ120/2.5EI	9	套			
2	HFC-227ea	1080	千克			
3	机械泄压口	3	只			
4	机械泄压口	1	只			
5	点型光电感烟探测器	15	只			
6	点型感温火灾探测器	15	只			
7	探测器底座	30	只			
8	气体灭火控制器	1	只			
9	紧急启停按钮	5	只			
10	放气指示灯	5	只			
11	火灾声光警报器	10	只			
12	声光底座	10	只			
13	火灾报警控制器（联动型）	1	台			
14	协议转换器	1	块			
15	钢制甲级防火门	9	平方米			
16	信号线	187	米			
17	信号线	890	米			
18	信号线	1489	米			
19	管材	2566	米			
20	辅材及配套	1	项			
<b>二、振华图书馆一层高压配电室</b>						
1	GQQ120/2.5EI	7	套			
2	HFC-227ea	840	千克			
3	机械泄压口	1	只			
4	机械泄压口	1	只			
5	防火风口	6	套			
6	点型光电感烟探测器	8	只			
7	点型感温火灾探测器	8	只			
8	探测器底座	16	只			
9	气体灭火控制器	1	只			
10	紧急启停按钮	3	只			
11	放气指示灯	3	只			
12	火灾声光警报器	6	只			
13	声光底座	6	只			
14	钢制甲级防火门	10	平方米			

15	协议转换器	1	块			
16	信号线	100	米			
17	信号线	300	米			
18	信号线	500	米			
19	管材	900	米			
20	辅材及配套	1	项			

投标供应商盖章：

备注：1、所报价格可保留小数点后两位。

2、表中所列货物或服务为对应本项目需求的全部货物或服务。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

3、本公司对上表所填内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**中小企业产品投标声明函（非中小企业产品投标，不需此件）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司参加安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购项目活动（项目编号：JCDL20191115134）同意评审结果公告中公示以下内容并承诺：本公司投标文件中所提供的以下部分产品为中型、小型、微型企业生产的产品，我方承诺报价低于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

人民币：元

序号	名称	数量/单位	单价	合价	价格扣除比例（3%或6%）	扣除后的价格	制造商	备注
1						=合价*（1-价格扣除比例）		须提供《中小企业声明函》
...								

投标供应商公章：\_\_\_\_\_

日期：2019年 月 日

**备注：1、表中所列产品应为投标供应商满足本招标文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；投标供应商及所投产品制造商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受中小企业折扣政策。**

**2、投标企业为中小企业，对本企业生产或提供服务的产品进行价格扣除，中型企业产品给予3%的价格扣除，小型、微型企业产品给予6%的价格扣除。**

**3、投标企业为中小企业，对所投其他制造商生产的产品（只限货物）中为中小型企业产品的部分进行价格扣除，中型企业产品给予3%的价格扣除，小型、微型企业产品给予6%的价格扣除。**

附件：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购项目采购活动（项目编号：JCDL20191115134）提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人公章：\_\_\_\_\_

日期：2019年 月 日

注：1、监狱企业投标提供省级（含）以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（监狱企业不再提供《中小企业声明函》）

2、残疾人福利性单位投标只须提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

3、如投标供应商与货物制造商均为中小企业，但不是同一单位，应分别单独提供声明。

**4、提示：请声明企业仔细阅读投标供应商须知前附表中关于中小企业声明的要求，谨慎声明。**



## 残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位投标, 不需此件)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加的安徽工业大学秀山校区气体灭火系统更换采购(项目编号: JCDL20191115134)采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

声明人公章:

日期: 2019年 月 日

注: 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

## 第八章 评标办法

### 一、资格审查

- 1、开标会结束后，金诚公司或招标人依法对投标供应商的资格进行审查。
- 2、金诚公司或招标人依据招标文件的要求，对投标供应商的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标供应商或其投标文件技术标存在下列情况之一时，将判定投标供应商的资格不符合要求，资格审查不通过：

#### 2.1 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1) 未按招标文件要求提供投标供应商营业执照、税务登记证（若投标供应商提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）复印件；

(2) 未按招标文件要求提供投标供应商依法缴纳税收的相关证明（出具税务部门的相关证明或提供近期<2019年以来任意一个月>的缴款凭证）复印件；

(3) 未按招标文件要求提供投标供应商依法缴纳社会保障资金的相关证明（出具相关证明或提供近期<2019年以来任意一个月>的缴款凭证）复印件；

(4) 未按招标文件要求提供投标供应商 2018 年度财务报表（财务报表至少包含资产负债表和损益表）复印件（投标供应商成立时间不足一年的，无需提供）；

(5) 未按招标文件要求提供投标函；

(6) 不符合法律、行政法规的其他条件。

#### 2.2 未按招标文件要求进行报名、获取招标文件；

#### 2.3 不符合招标文件规定的其他资格条件；

### 3、当通过资格审查的合格投标供应商不足 3 家时，不得评标。

### 二、评标

1、当通过资格审查的合格投标供应商满足 3 家时，开始评标。

2、评标工作由为该项目专门组织的 5 人（含）以上单数组成的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

3、评标包括投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标候选人等几个步骤。

#### 4、评标方法和评标标准

4.1 评审方法：本项目采用综合评分法（满分为 100 分），评标的基本步骤和基

本要求如下：

#### 4.1.1 对投标文件技术标进行符合性审查

4.1.1.1 评委会对通过资格审查的投标供应商的投标文件技术标进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标供应商或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标供应商的投标无效，投标文件技术标符合性审查不通过：

- (1) 未按招标文件要求提供技术标开标一览表与投标函；
- (2) 对招标文件提出的商务要求及合同条款未完全响应；
- (3) 未按招标文件要求提供法定代表人身份证明；
- (4) 未按招标文件要求提供法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；
- (5) 对招标文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离的（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）；
- (6) **未按招标文件要求提供有效期内的消防设施工程专业承包二级及以资质或消防设施工程设计与施工二级以上（含二级）资质证书复印件；**
- (7) 货物服务一览表清单及数量与招标文件给出的清单及数量不一致的；
- (8) 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- (9) 投标供应商或投标供应商所投货物（或服务）不符合国家相关强制性要求的；
- (10) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.1.2 未通过投标文件技术标符合性审查的投标供应商的投标文件，不进入后续评标程序。当通过投标文件技术标符合性审查的投标供应商不足三家时，本项目废标。

#### 4.1.2 对投标文件商务标进行符合性审查

4.1.2.1 评委会对通过技术标符合性审查的投标供应商的投标文件商务标进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标供应商或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标供应商的投标无效，并作商务标符合性审查不通过处理：

- (1) 出现有选择报价或两个及以上报价方案；

- (2) 商务标开标一览表未按照招标文件要求签署盖章的；
- (3) 货物服务报价一览表清单及数量与招标文件给出的清单及数量不一致的；
- (4) 总投标价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.1.2.2 评委会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（合理的时间由评委会确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理，并作商务标符合性审查不通过处理。

4.1.2.3 未通过投标文件商务标符合性审查的投标供应商的投标文件，不进入后续评标程序。当通过投标文件商务标符合性审查的投标供应商不足三家时，本项目废标。

4.1.3 对通过技术标符合性审查和商务标符合性审查的投标供应商的投标文件，评委会对其技术标和商务标予以评审通过。

4.1.4 评委对通过技术标符合性审查和商务标符合性审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

4.1.4.1.1 评分（总分：100分）。评委对通过投标文件技术标符合性审查和商务标符合性审查的所有投标供应商进行评分，并分别填写评分表。具体评分标准如下：

序号	评分项目 (满分值)	评分内容及标准
1	商务标得分 (30分)	按照财政部财库[2014]214号文件的相关规定，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且总投标报价最低的投标供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分30分，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：商务标得分 = (投标基准价 / 总投标报价) × 30% × 100（小数点后面保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）。  注：投标企业为中小企业，对所投产品中为中小企业产品的部分进行价格扣除，中型企业产品给予3%的价格扣除，小型、微型企业产品给予6%的价格扣除。以扣除后的价格进行价格分计算。
2	产品市场知名度、品牌、档次 (20分)	1、综合比较投标供应商所投“气瓶组”的市场知名度、品牌、档次进行排名：第一名得5分，第二名得3分，第三名得1分。 2、综合比较投标供应商所投“火灾报警控制器”的市场知名度、品牌、档次进

		<p>行排名：第一名得 5 分，第二名得 3 分，第三名得 1 分。</p> <p>3、综合比较投标供应商所投“钢制甲级防火门”的市场知名度、品牌、档次进行排名：第一名得 5 分，第二名得 3 分，第三名得 1 分。</p> <p>4、综合比较投标供应商所投“点型光电感烟火灾探测器”的市场知名度、品牌、档次进行排名：第一名得 5 分，第二名得 3 分，第三名得 1 分。</p>
3	产品质量 (15分)	<p>1、所投气瓶组、点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器 (A2R)、火灾声光报警器、火灾报警控制器、气体灭火控制器、火灾声报警器、输入/输出模块设备，能同时提供第三方机构出具的检测报告和 3C 证书的，每个设备得 1 分；投标时提供以上相关证书复印件加盖公章证明。</p> <p>2、以上设备能够统一品牌的得 1 分。</p> <p>3、投标供应商能够出具与大华消防信息平台成功对接案例证明材料并加盖大华原厂公章，得 2 分。</p> <p>4、投标供应商所提供的柜式七氟丙烷气体灭火装置，需投保产品责任险出具证明，得 1 分。</p> <p>5、投标供应商提供的柜式七氟丙烷气体灭火装置，电磁驱动装置驱动力需达到 90N(检测报告上需注明)，得 2 分。</p> <p>7、投标供应商所投火灾报警器、烟雾探测器品牌厂家需经过国家工商总局商标局颁发的“中国驰名商标”的商标，得 1 分</p>
4	投标供应商实力 (10分)	<p>1、投标供应商需提供第三方出具 AAA 级重合同守信用企业证明，得 2 分。</p> <p>2、投标供应商所投厂家具有用于气体灭火控制器的分区通讯装置的实用新型相关证书，得 2 分。</p> <p>3、投标供应商提供所获 IOS14001 环境管理体系认证证书，得 2 分。</p> <p>4、投标供应商提供所获 IOSOHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书，得 2 分</p> <p>5、投标供应商提供所获 IOS9001 质量管理体系认证证书，得 2 分。</p> <p>6、投标时提供以上相关证书复印件加盖公章证明。</p>
5	施工组织设计 (20分)	<p>1、在施工工程中对产品保护的考虑及组织合理性进行排名，第一名得 5 分，第二名得 3 分，第三名得 1 分。未提供的不得分。</p> <p>2、在施工组织文件中对施工组织的进度安排及周期性的安排合理性进行排名，第一名得 5 分，第二名得 3 分，第三名得 1 分。未提供的不得分。</p> <p>3、根据投标供应商故障响应时间打分，第一名得 5 分，第二名得 3 分，第三名得 1 分。未提供的不得分。</p> <p>4、根据投标供应商在质保期内的售后服务回访巡检方案、故障解决方案等进行排名，第一名得 5 分，第二名得 3 分，第三名得 1 分。未提供的不得分。</p>
6	项目管理人员配备 (5分)	<p>1、投标供应商拟派项目经理具备机电专业二级及以上建造师证书的，得 2 分，建造师安全 B 证的，得 1 分；</p> <p>2、投标供应商项目组成员具有（质量员、安全员、施工员、资料员、材料员）得 2 分。</p>

		注：投标时提供以上相关证书复印件加盖公章证明并提供近3个月社保。
--	--	----------------------------------

### 三、汇总排序

1、汇总得分：汇总评委会的评分表，并求出某一投标供应商的得分平均值，保留至小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入，即为该投标供应商的最后得分。

2、按照投标供应商最后得分由高到低排出中标候选人。最后得分相同的，按总投标价由低到高顺序排列出中标候选人。最后得分及总投标价均相同的，则通过摇号决定中标候选人排序。

2.1 摇号程序如下：由投标供应商法定代表人或其委托代理人随机摇出本单位的号码，按摇出号码的大小，由大到小确定投标供应商的顺序，即号码大的排序在前，号码小的排序在后。

#### 2.1.1 具体程序：

(1) 按递交投标文件的先后顺序进行摇号，即先递交投标文件的投标供应商先摇号；实行网上电子招投标的项目按递交投标文件电子光盘的先后顺序进行摇号，即先递交投标文件电子光盘的投标供应商先摇号。

(2) 每次投标供应商摇出的号码不再重新放入摇号机中进行摇号。

(3) 所有进入摇号程序的有效投标供应商均须参加摇号，否则评委会将不参加摇号的投标供应商视为在投标有效期内撤回投标文件。

(4) 放入摇号机的号码球数量=进入摇号程序的有效投标供应商数量+5。例：如进入摇号程序的有效投标供应商数量为10家，则放入摇号机的号码球数量为15个。

**【注：若进入摇号程序的投标供应商的法定代表人或其委托代理人离开开标室，导致无法参与以上摇号程序的，由现场监督人员或招标代理机构工作人员随机摇出该单位号码。】**

#### 2.2、不良信用记录

2.2.1 投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，

不得确定为中标人：

- (1) 投标供应商被人民法院列入失信被执行人的；
- (2) 投标供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
- (3) 投标供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- (4) 投标供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- (5) 投标供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

2.2.2 以上第（1）-（4）项不良信用记录通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询（以“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目开标当日，招标人和采购代理机构应当对所有中标候选人进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。

3、投标供应商总投标价与公布的预算金额相比降幅过小，或投标供应商总投标价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有投标。

4、评委会对投标供应商的总投标价进行审核，看其是否有计算上的算术错误。

修正错误的原则如下：

- 4.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- 4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- 4.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面确认后产生约束力，投标供应商书面不确认的，其投标无效。

- 5、除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标供应商的投标价格进行任何调整。
- 6、当通过技术标或商务标符合性审查的投标供应商不足 3 家时，本项目废标。
- 7、提供相同品牌核心产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照本章评标办法“汇总排序”规定的方式，确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
- 8、评审过程中，评委会可以要求有关投标供应商就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。
- 9、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
- 10、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。
- 11、投标供应商简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。
- 12、评标结束时，评委会按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。
- 13、评委会会有权否决全部投标。

#### **四、废标处理**

- 1、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：



- 1.1 符合专业条件的投标供应商或对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的(两家或两家以上投标供应商所投核心产品的品牌相同时视为一家投标供应商)；
  - 1.2 投标供应商的报价均超过预算价或最高限价，招标人不能支付的；
  - 1.3 评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者采购代理机构沟通并作书面记录。招标人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
  - 1.4 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - 1.5 因重大变故，采购任务取消的；
  - 1.6 招标文件规定的其他应当废标的情形。
- 2、废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标供应商。
- 3、评标过程的保密
- 3.1 评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
  - 3.2 在评标过程中，投标供应商如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。
  - 3.3 金诚公司对未中标人不解释未中标原因。